

А К Т
ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ
Державного навчального закладу
«Уманський професійний аграрний ліцей»
до нового 2024-2025 навчального року

«13» серпня 2024 року

Повна адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Залізняка, 4. 20304

Телефони: (04744)3-40-07

Відповідно до наказу Державного навчального закладу «Уманський професійний аграрний ліцей» № 35 від 30.05.2024 року перевірку проводила комісія у складі:

1. ГЕРГУН Володимир Афанасійович – Директор ДНЗ «Уманський ПАЛ» - голова комісії;
2. ВАЛЬЧЕВСЬКИЙ Сергій Миколайович – старший майстер ДНЗ «Уманський ПАЛ»;
3. КУЧЕРЕНКО Надія Іванівна – в.о. завідувача господарством ДНЗ «Уманський ПАЛ» робітник з комплексного обслуговування будівель;
4. МАМЧУР Олена Віталіївна – юрисконсульт ДНЗ «Уманський ПАЛ»;
5. СВИНАР Валентина Володимирівна – представник профспілкової організації ДНЗ «Уманський ПАЛ» (за згодою);
6. КАЧАНОВА Лариса Петрівна – Начальник Уманського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (за згодою);
7. ДАВИДЕНКО Володимир Віталійович – Головний інспектор ВЗНС Уманського районного управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області (за згодою);
8. ДЗЕРОЖИНСЬКИЙ Вячеслав Ігорович – Головний спеціаліст сектору з охорони та умов праці відділу з питань праці та зайнятості управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (за згодою).

Комісією встановлено:

1. Наявність документів про право власності на будівлі (свідоцтво, наказ МОНУ «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за ДНЗ «Уманський ПАЛ») наказ № 1200 від 05.10.2016 р.(з додатком)

2. Загальна кількість будівель і споруд 15 одиниць (що обліковуються)

3. Наявність документів з питань оренди приміщень закладу освіти.

в наявності

4. У 2024-2025 навчальному році буде навчатися:

22 групи,

478 здобувачів освіти.

51 слухач. Разом - 529.

№ за/п	№ групи	Професія (комбінація професій)	Кількість здобувачів освіти	у т. ч. першокурсників	Ліцензований обсяг (осіб)	наявність робочих навчальних планів
1	10 20 30 32 42	«Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», «А2»; слюсар з ремонту колісних ТЗ, водій ТЗ категорії «С»	115 + 14к	46+7к	60	в наявності
2	15 25 35 45	«Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2»); електрик з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій ТЗ (категорія «С1»)»	91	23	30	в наявності
3	36	Слюсар з ремонту колісних ТЗ, водій ТЗ категорія «С1»	23+7к	23+7к	30	в наявності
4	39	«Перукар (перукар-модельєр)	23к	23к	30	в наявності
5	13 23 33 43	«Кухар, офіціант, бармен»	91	23	60	в наявності
6	14 24 34	«Кухар, бармен»	67	23	60	в наявності
7	18 28 38	«Кухар, кондитер»	68	23	30	в наявності
8	37	«Кухар»	23+7к	23+7к	60	в наявності
	груп 22	Всього:	478 + 51к = 529	184+44 = 228		

5. Наявність плану роботи на 2024-2025 навчальний рік.

в наявності

6. Забезпеченість педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти та технічним персоналом забезпечено на 100%

7. Площа території, що належить закладу освіти та стан її утримання:

3,7203 м² вул. Залізняка, 4

0,3979 м² вул. Щербаківського, 4а

7,5 м² с. Городецьке (полігон)

0,214 м² вул. Коломенська

103,8 м² с. Городецьке (навчальні поля)

8. Огорожа навколо території закладу освіти її стан 750 п/м, стан задовільний
9. Спортивні майданчики, (кількість 1 шт. розмір 1768 м²), стан утримання задовільний
10. Спортивні споруди (кількість 5 шт.), їхній технічний стан задовільний згідно з актами випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та надійність експлуатації (Акт дозволу від 09.08.2024 р.)
11. Наявність бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників (2 шт.), їхній стан задовільний.
12. Технічний і санітарний стан надвірних туалетів: 1 надвірний туалет – стан задовільний
13. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

№ кабінету	Кабінет (лабораторія)	Стан меблів	Наявність паспорту кабінету	Відсоток обладнання до вимог державних стандартів	Наявність технічних засобів навчання (назваги ТЗН)	Технічний стан ТЗН	Наявність плану, роботи кабінету	Наявність інструкцій з ОП, БЖ	Наявність журналу реєстрац. інструктажів	Відповідність вимогам ОП	Стан освітлення
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Кухня-лабораторія №1 з дигустаційним залом	зд	+	80			+	+	+	+	зд
2	Кухня-лабораторія №2 з дигустаційним залом	зд	+	80			+	+	+	+	зд
3	Кухня-лабораторія №3 з дигустаційним залом кондитерів	зд	+	75			+				зд
4	Навчальний бар	зд	+	85	Ноутбук, телевізор	зд	+	+	+	+	зд
5	Електротехнічна лабораторія	зд	+	75			+	+	+	+	зд
6	Лабораторія будови автомобілів	зд	+	75	Комп'ютер	зд	+	+	+	+	зд
7	Лабораторія ТО автомобілів	зд	+	75	Комп'ютер	зд	+	+	+	+	зд
8	Лабораторія плодоовочівників	зд	+	75	Ноутбук	зд	+	+	+	+	зд
9	Лабораторія	зд	+	75			+	+	+	+	зд

	тракторів										
10	Лабораторія сільськогосподарських машин	зд	+	75			+	+	+	+	зд
11	Автомобільної справи	зд	+	90	Комп'ютери, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
12	Тракторів і с/г техніки	зд	+	75	Ноутбук, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
14	Охорони праці	зд	+	75	-	зд	+	+	+	+	зд
15	Основ екології	зд	+	75	Комп'ютер	зд	+	+	+	+	зд
16	Фізіології харчування. Санітарії та гігієни	зд	+	75	Комп'ютер	зд	+	+	+	+	зд
21	Правил дорожнього руху. Основ безпеки дорожнього руху	зд	+	100	Комп'ютери, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
22	Електротехнічних дисциплін	зд	+	90	Комп'ютери, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
23	Суспільних дисциплін	зд	+	90	Ноутбук, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
24	Кабінетів Основ безпеки дорожнього руху	зд	+	90	Комп'ютери, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
25	Перукарської та манікюрної справи	зд	+	80	Комп'ютер	зд	+	+	+	+	зд
31	Технології приготування їжі. Організації виробництва	зд	+	90	Ноутбук, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
32	Агротехнології	зд	+	80	-	зд	+	+	+	+	зд
33	Української мови та літератури	зд	+	90	Ноутбук, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
34	Англійської мови	зд	+	75	Ноутбук	зд	+	+	+	+	зд
35	Математики	зд	+	90	Ноутбук, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
41	Інформатики та інформаційних технологій	зд	+	90	Комп'ютери, мульт. проектор, принтер, сканер	зд	+	+	+	+	зд
42	Фізика та астрономія	зд	+	75	Мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
43	Зарубіжної літератури. Професійної етики і психології	зд	+	80	Ноутбук, мульт. проектор	зд	+	+	+	+	зд
44	Природничих дисциплін	зд	+	80	Комп'ютер	зд	+	+	+	+	зд
45	Устаткування підприємств харчування. Торгово-технічне обладнання	зд	+	75	Комп'ютер	зд	+	+	+	+	зд

14. Готовність до занять навчальних майстерень, їхня характеристика :

№ за/п	Назва майстерні	Площа майстерні	Кількість робочих місць	Кількість одиниць обладнання: станків, верстатів, швейних машин, плити, зварювальних апаратів, тощо (штук)			Технічний стан обладнання, наявність актів-дозволів на введення в експлуатацію устаткування майстернях
				За нормою державних стандартів	Фактично	Відсоток наявного обладнання до вимог державних стандартів	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Майстерня перукарів № 1	47,2	12	15	12	85	тех.стан задовільний
2	Майстерня перукарів № 2	36,0	10	15	12	85	тех.стан задовільний
3	Майстерня електромонтажна	40,9	12	15	13	85	тех.стан задовільний
4	Майстерня по ТО і ремонту техніки	156,6	15	15	12	85	тех.стан задовільний
5	Майстерня слюсарна	122,8	18	15	18	90	тех.стан задовільний
6	Майстерня по ТО с/г техніки	36,5	8	15	8	85	тех.стан задовільний
4	Майстерня по ремонту автомобілів	142,8	6	15	12	85	тех.стан задовільний
8	Майстерня обслуговування	72,3	15	15	15	85	тех.стан задовільний
9	Майстерня швейна №1	75,2	23	15	16	90	тех.стан задовільний
10	Майстерня швейна №2	73,7	23	15	15	90	тех.стан задовільний

Заходи з дотримання безпечних умов праці в майстернях

№ за/п	Назва майстерні	Забезпечення освітленості робочих місць	Відсоток забезпечення засобами індивідуального захисту працюючих	Наявність медичних аптечок	Дотримання норм санітарії та гігієни	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)	Наявність інструкцій з охорони праці та журналів реєстрації інструктажів з ОП	Наявність первинних засобів пожежогасіння
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Перукарів №1	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності
2	Перукарів №2	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності
3	Електромонтажна	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності

4	ТО і ремонту техніки	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності
5	Слюсарна	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності
6	ТО с/г техніки	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності
7	По ремонту автомобілів	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності
8	Обслуговування	забезпечено	100	забезпечено	дотримано	в наявності	забезпечено	в наявності

15. Наявність та ефективність роботи методичного кабінету в наявності, стан задовільний

16. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників в наявності, стан задовільний

17. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), обладнання, техніки; їх стан і зберігання:

№№ п/п	Назва ТНЗ	Кількість (одиниць)	Справні	Несправні
1	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	100	100	0
2	Принтери	18	15	3
3	Інтерактивний комплекс	1	1	0
4	Телевізори	4	4	0
5	Кінопроектори,	9	9	0
6	Діапроектори,	12	12	0
7	Екрани	5	5	0
8	Графопроєктори	4	4	0
9	Відеомагнітофон	3	3	0
10	Навчальні матеріали (плакати)	94	94	0
11	Інші пристрої (перелічити)			
12	Проектори	15	15	0
13	Станки, обладнання, устаткування	188	188	0
14	Електротельфер	1	1	
15	Мойка високого тиску	1	1	
16	Машинка шв. „Мінерва”	1	1	
17	Машинка швейна	36	36	
18	Токарний вертик. Станок	1	1	
19	Фрезерний станок	2	2	
20	Токарний станок	1	1	
21	Станок ТВ - 6М	1	1	
22	Електроточило	3	3	
23	Станок деревообробний	2	2	
24	Станок ІС-2	1	1	
25	Жарочна шафа	1	1	
26	Машинка для стрижки волосся	4	4	
27	Станок заточний	1	1	
28	Станок СЕЗ-1Л	1	1	
29	Станок СР-7	1	1	
30	Верстак слюсарний	32	32	
31	Станок свердлильний	3	3	
32	Гострильний станок	1	1	
33	Уголшліфмашина	3	3	
34	Дрель	3	3	

35	Верстат 2х місний	7	7	
36	Верстак одно місний	7	7	
37	Станок НС12А	1	1	
38	Станок 2118А	1	1	
39	Електропраска	5	5	
40	Фен	2	2	
41	Плойка	4	4	
42	Плита промислова	1	1	
43	Праска	3	3	
44	Міксер електричний	3	3	
45	Електроплита	17	17	
46	Електрична духовка	5	5	
47	Мікрохвильовка	4	4	
48	Верстати	2	2	
49	Електроталька	1	1	
50	Станок Р-108	1	1	
51	Станок 2М-112	1	1	
52	Холодильник	9	9	
53	Кухонний комбайн	1	1	
54	Болгарка	1	1	
55	Водонагрівач	14	14	
56	Холодильна камера	2	2	
57	Автотехнічні засоби (автомобілі, спеціальна та сільськогосподарська техніка) перелічити :	25	23	2
58	Автомобілі:	9	9	
59	ГАЗ-53 АЛМЗ	1	1	
60	САЗ - 3507	1	1	
61	ЗІЛ-130 ММЗ	1	1	
62	ГАЗ 52-01	1	1	
63	КАВЗ 3270	1	1	
64	„Москвич” ІЖ-27156	1	1	
65	ВАЗ-2109	1	1	
66	ВАЗ – 2107	2	2	
67	ВАЗ - 217138	1	1	
68	Причіп «ЛЕВ»	1	1	
69	Трактори:	12	10	
70	Т 150К	2	2	
71	МТЗ-82	1	1	
72	МТЗ-80	2	2	
73	ЮМЗ-6	1	1	
74	Т-16 МГ	1	1	
75	Т-150	1	1	
76	ДТ-75	1	1	
77	ДТ-75 МБУ	1	1	
78	Т-70С	1	1	
79	ЕО-2621 А ЮМЗ-6	1	1	
80	Кобмайн ДОН-1500	1	1	
81	Сільськогосподарська техніка	25	9	18
82	розкидач ПРТ-7	1		1
83	причіп 2ПТС-4 А	1		1
84	причіп 1ПТС-10	1		1
85	причіп 2ПТС-4	1	1	
86	причіп 1 ПТС-2	1		1
87	плуг ПЛН-3-35	1		1
88	плуг ПТК-9-35	1	1	

89	плуг ПЛН-5-35	1	1	
90	плуг ПН-4-35	1	1	
91	плуг ПЯ-3-40	1	1	
92	плуг ПН-5-35	1		1
93	розкидач МЖТ-10	1		1
94	Борона БДТ - 7	1		1
95	сівалка СЗ-3,6	2	1	1
96	культиватор КПШ-2	1		1
97	вирівнювач ВНШ-5,6	1	1	
98	культиватор КПС-4	1		1
99	жатка ДОН-150	1		1
100	Косарка роторна	1		1
101	сівалка СОН-2,8	1		1
102	вохороочеститель ОВС- 25	1		1
103	глибокорозрихлювач КПГ-2,2	1	1	
104	Відвал для снігу	1	1	

18. Розміри спортивної зали (**288 м²**),
Наявність обладнання та інвентарю відповідно до норм **288 кв.м., інвентар в наявності на 75 % відповідає нормам охорони праці та віковим особливостям учнів. Спортивна зала має допустимі норми електричного опору заземлення відповідно актів заміру опору заземлення.**

Стан обладнання **задовільний** згідно з актами на випробування спортивного устаткування (додаються)

Наявність актів-дозволів на проведення занять у спортивних залах (на спортивних майданчиках) **в наявності**

19. Наявність актової зали **в наявності**

розміри (**175,8 м²**)

кількість посадкових місць (**290** місць);

Впровадження заходів щодо пожежної безпеки: **в наявності**

20. Наявність їдальні: **в наявності**

площа **200,1м²**,

кількість посадкових місць **110**,

забезпеченість у відповідності до норм меблями **забезпеченість 100%**,

стан задовільний,

забезпеченість посудом **100%**,

технологічним обладнанням **100%**,

стан обладнання **відмінний,**

санітарний стан обідньої зали **задовільний,**

наявність умов для миття рук (кількість умивальників) **3 шт.**,

з них в робочому стані **3 шт.**

наявність проточної води:

холодної **в наявності,**

гарячої **в наявності.**

Наявність внутрішнього туалету **в наявності**, душової **в наявності** для працівників їдальні.

21. Організація питного режиму фонтан

22. Наявність медичного пункту в наявності, площа 14,5м²

Посадова особа, яка здійснює контроль за станом здоров'я учнів,
Сестра медична – Свинар Валентина Володимирівна, Наказ № 25 –
к/тр від 30.01.2019 р.

(Прізвище, ініціали, наказ про призначення)

23. Наявність ізолятору, кількість приміщень: мед. кабінет, 2 ізолятори,
кабінет щеплень,
розташування в навчальному корпусі

24. Наявність і стан бібліотеки в наявності, стан задовільний

25. Фонд підручників, посібників 17466 прим., у т. ч. із загальноосвітньої підготовки 3762 прим., професійної підготовки 4436 прим., художньої літератури 9268 прим., періодичних видань 15.

26. Відсоток забезпечення підручниками у відповідності до навчальних програм: із загальноосвітньої підготовки 100% професійної підготовки 98%

27. Наявність гуртожитку в наявності

1) Адреса вул. Щербаківського, 4а

Кількість поверхів 5

Проектна потужність 200 чол.

Фактично проживає учнів 176 чол.

Наявність місць загального користування гуртожитку:

- Кімнати самопідготовки відсутні

- Приміщень санітарно-побутового призначення:

	Умивальники		Внутрішні туалети Кількість кабинок (штук)		
	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонують	Санітарний стан	Технічний стан (у т.ч. наявність перегородок, дверей)
Для хлопців	4	задовільний	3	задовільний	задовільний, перегородки та двері наявні.
Для дівчат	8	задовільний	5	задовільний	задовільний, перегородки та двері наявні.

Кімнати гігієни	Наявність душових приміщень	Наявність приміщень для зберігання
-----------------	-----------------------------	------------------------------------

					особистих речей	
Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	В наявності (штук)	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан	Фактично функціонують (штук)	Санітарний стан
3	задовільний	2	2	задовільний	1	задовільний

Готовність гуртожитку до поселення учнів:

К-сть, кімнат	Хлопці/дівчата	Площа кімнати м ²	Наявність памяток з БЖ, ПБ	Санітарний стан	Наявність меблів					
					Тумбочки (штук)		Стільці (штук)		Шафи (штук)	Столи (штук)
					Фактично	% від норми	Фактично	% від норми		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Кімнати на 2 ліжкомісця										
Кімнати на 3 ліжкомісця										
Кімнати на 4 ліжкомісця										
10 кім.	40 хл.	18	+	задовільний	40	100	40	100	10	10
4 кім.	16 дів.	18	+	задовільний	16	100	16	100	4	4
Кімнати на 5 ліжкомісць										
8	40 хл.	18	+	задовільний	40	100	40	100	8	8
16	80 дів.	18	+	задовільний	80	100	80	100	16	16
Всього: 38 кімнат	176	684 м ²	+	задовільний	176	100	176	100	38	38

28. Стан та якість поточного ремонту приміщень:

Навчального корпусу задовільний

Гуртожитку задовільний

Інших приміщень задовільний

Вид робіт з капітального ремонту відсутні

29. Наявність підсобного господарства та його стан в наявності, задовільний

30. Наявність Протоколів перевірки заміру опору ізоляції електромереж і заземлення устаткування від 01.08.2024р. №95-99

31. Наявність і стан протипожежного обладнання (Виконання «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених наказом Міністерства

освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359):

Наявність протипожежних щитів всього 12 штук, з них повністю укомплектовано 10 штук

Наявність вогнегасників всього 64 штук,

з них перезаряджено 64

Облаштування блискавкозахистом:

Навчальний корпус, гуртожиток протокол від 01.08.2024 №89-94
(назва будівлі)

Наявність пожежних водойм (гідрантів)

в наявності (несправні)

Наявність пожежних кранів всього 18 шт., з них укомплектовано пожежними рукавами 16 шт.

Наявність інструкцій з пожежної безпеки та планів евакуації в наявності

Автоматична пожежна сигналізація гуртожиток - встановлено навчальномий корпус ліцею - встановлено

виведено/не виведено (підкреслити) на пульт централізованого спостереження регіонального відділення пожежної охорони.

Наявність відео нагляду в наявності

32. Обробка дерев'яних конструкцій будівель вогнетривким захистом

№ з/п	Назва будівлі, що потребує обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким захистом	Оброблено	Не оброблено
1	Навчальний корпус		оброблено
2	Адміністративно-побутовий		Не оброблено
3	майстерня		оброблено
4	Газові топкові №1, №2		оброблено

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу:

- наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності 3 шт.

- наявність журналів реєстрації інструктажів з охорони праці в наявності.

- наявність журналів з реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в наявності.

- інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо в наявності.

34. Технічний стан:

- покрівлі основних будівель:

- навчальний корпус задовільний, гуртожиток задовільний, інші будівлі задовільний

(вказати будівлі, де потребує ремонту покрівля) дах актової зали – потребує ремонтних робіт

Інженерних комунікацій:
водопостачання задовільний,
водовідведення задовільний,
газопостачання (електропостачання) задовільний.

35. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний.

36. Готовність закладу освіти до опалювального періоду 2024-2025 року:

1) вид опалення (зазначити за кожною адресою):

Адреса: 1. вул. Залізняка, 4 вид опалення (автономна топкова, природний газ). 2. вул. Щербаківського, 4а вид опалення (автономна котельня на твердому паливі, вугілля);

2) відповідно до Наказу № 35 від 30.05.2024р. створена комісія для перевірки готовності котелень до роботи в опалювальний період 2024-2025 н. р.;

3) комісія з перевірки готовності котелень до роботи в опалювальний період 2024-2025 н. р має передати акт про стан готовності котелень в опалювальний період (комісії навчального закладу) до 25.09.2024р.;

37. Наявність та реєстрація колективного договору (Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам)

в наявності № 413 від 21.08.2017 р.

38. Наявність укриття цивільного захисту та його стан в наявності, задовільний

Місце знаходження: м. Умань, вул. Залізняка, 4 (навчальний корпус) - 310 м², вул. Щербаківського, 4а (гуртожиток) – 150 м².

39. Акт готовності укриття цивільного захисту – в наявності, від 04.07.2022 р.

ВИСНОВОК КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ :

ДНЗ "Львівська ШОЛ" гомовлено до
роботи у 2024-2025 навчальному році.

Рекомендації:

м.ст. Львівського районного управління
ГУ ДПС в Черкаській області від 13.08.2024
№1289

Згідно плану роботи, вадому заповіданню
надзвичайної ситуації для Львівського РУПУ ДСНС
України у Черкаській області перевірку
ДНЗ "Львівської ШОЛ" замовлено на 17.08.2024р.
- Не обладнано шістьма протипожежного запасу відповідно до ДБН
В.2.5.-56:2014, шістьма протипожежного запасу "Будівлі адміністративного призначення
бараків, майстерні та лабораторії піцею (р-5, р-1.2, ПМ5У)
- Дерев'яні елементи горючих покриттів (кроби, поці) піцею не оброблені
заходами вогнезахисту, які забезпечують І групи вогнезахисної єдини-
вності (р-3, р.2.5 ПМ5У)
- Не забезпечено утримання справних і гатим чуб забезпечити без-
перервний забір води пожежним автомобілем пожежний резервуар
на території піцею (р-5, р-2, ПМ5У)
Головний інспектор ВЗНС Львівського РУ
ГУ ДСНС України у Черкаській області В. Давиденко Володимир ДАВИДЕНКО

Голова комісії:

Члени комісії:

Володимир ГЕРГУН

Сергій ВАЛЬЧЕВСЬКИЙ

Надія КУЧЕРЕНКО

Олена МАМЧУР

Валентна СВИНАР

Вячеслав ДЗЕРОЖИНСЬКИЙ

Лариса КАЧАНОВА

Володимир ДАВИДЕНКО